



Fiche Technique De Station D'Epuration De SBA

STATIONS D'EPURATION

DONNEES GENERALES

Wilaya	SBA
Commune	SBA
Etat de fonctionnement	En marche
Etat physique	Bon
Nature des eaux épurées	Domestique
Lieu de rejets	Oued Mekerra
Date de réalisation	1995
Entreprises/ Génie civil	Hydro Traitement
Entreprises/ Equipement	SEE
Superficie de l'assiette	12 Hectares
Date de mise en service	1995

GESTION / EXPLOITATION

Organisme gestionnaire	ONA
------------------------	-----

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE CONCEPTION

Procédé d'épuration	Boues activées	
Capacité d'épuration	220 000	EQH
Débit installé	28 000	M ³ /j

STATION DE RELEVAGE EN AMONT DE LA STEP

Nombre de stations de relevage	02 EXISTANTES	
--------------------------------	---------------	--

RESEAU D'ASSAINISSEMENT CONCERNE PAR LA STEP

Fiche technique

Sidi Bel Abbès	214 000 ml
Sidi Lahcène	22 000 ml
Amarnas et Telmouni	26 000 ml

Annexe photos :







